



山东大学

威海校区公共教室智慧空调系统

# 招标文件

项目编号：SDWDHD20240035-Z004/HYHAWH2024-0070

采 购 人：山东大学

招标代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

二〇二四年七月

# 目 录

第一部分 诚信廉政承诺书.....	3
第二部分 公开招标公告.....	4
第三部分 投标人须知.....	7
一、投标人须知前附表.....	7
二、投标人须知正文.....	13
(一) 说明.....	13
(二) 招标文件.....	13
(三) 投标文件编写.....	14
(四) 投标文件递交.....	21
(五) 公开报价与评审.....	21
(六) 授予合同.....	28
(七) 相关费用.....	28
(八) 质疑与投诉.....	28
(九) 保密和披露.....	30
(十) 解释权.....	31
(十一) 其他.....	31
第四部分 评分办法.....	32
第五部分 采购内容及项目要求.....	36
一、项目概况.....	36
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表.....	37
空调技术标准和要求.....	39
山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表.....	47
第六部分 合同授予.....	50
一、签订合同.....	50
第七部分 附 件.....	53
附件一：投标函.....	53
附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书.....	54
附件三：开标一览表.....	56
附件四：报价明细表.....	57
附件五：保修期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表.....	58
附件六：保修期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表.....	59
附件七：山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表.....	60
附件八：山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表.....	61
附件九：业绩一览表.....	62
附件十：投标人资格证明文件（部分）.....	63
附件十一：执行政府采购优惠政策的证明文件.....	68

# 第一部分 诚信廉政承诺书

## 诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与招投标过程中特作以下承诺：

1. 严格遵守国家及山东大学招投标管理规定，保证在招投标活动中无任何违规、违纪、违法行为。
  2. 不以各种名目向招标单位、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。
  3. 不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的照顾。
  4. 不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。
  5. 在确定中标人前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。
  6. 不与采购人或招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
  7. 中标后，不向招标单位及工作人员赠送感谢费、好处费等。
  8. 合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。
  9. 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
  10. 不在公开报价后进行虚假恶意投诉。
  11. 主动接受、配合山东大学招标采购管理中心及纪检监察部门的监督检查。
- 若违反上述承诺，愿接受相应处罚，直至追究法律责任。

承诺单位（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：

年 月 日

（投标人签章后作为投标文件的一部分）

## 第二部分 公开招标公告

### 山东大学威海校区公共教室智慧空调系统公开招标公告

#### 项目概况

山东大学威海校区公共教室智慧空调系统采购项目的潜在投标人应在山东大学(威海)招标采购管理系统获取招标文件，并于2024年8月12日14点30分(北京时间)前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况：

项目编号：SDWDHD20240035-Z004/HYHAWH2024-0070

项目名称：山东大学威海校区公共教室智慧空调系统

采购方式：公开招标

预算金额：人民币239.00万元

采购需求：

标包	货物名称	数量	简要技术要求
A	威海校区公共教室智慧空调系统	1宗	详见公告附件

合同履行期限：详见招标文件要求。

本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：

1) 在“信用中国”、中国政府采购网网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；

3) 为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 三、获取招标文件：

时间：2024年7月16日至2024年7月23日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：山东大学(威海)招标采购管理系统

方式：登录山东大学(威海)招标采购网(<https://zbb.wh.sdu.edu.cn/>)进行供应商注册，注册完成招标采购办审核通过后，在报名截止时间前再次登录系统在线报名本项目，报名审核成功后自助下载采购文件。

注：（1）本项目不收取招标文件工本费；（2）本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

四、提交投标文件截止时间、公开报价时间和地点：

时间：2024年8月12日14:30（北京时间）

地点：本项目实行网上远程开标，投标人可自行选择任意地点登录山东大学(威海)招标采购管理系统参加开标。

五、投标流程：

本项目采用电子招投标方式采购。投标人必须按相关程序办理数字证书和安装投标文件工具后方可上传递交投标文件。具体操作详见山东大学(威海)招标采购网(<https://zbb.wh.sdu.edu.cn/>)—资料下载—山东大学(威海)电子招投标系统供应商投标操作手册（电子投标指南文件）。

六、发布公告媒介：

本次招标公告在中国政府采购网和山东大学招标采购管理中心网站上发布。

七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜：

- 1、上传的技术指标附件仅作为参考，最终以招标文件中的技术指标为准；
- 2、本采购项目不允许进口产品参与投标。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：山东大学

地址：威海市文化西路180号

联系方式：0631-5688006

2. 采购代理机构信息

名称：海逸恒安项目管理有限公司

地址：威海市海滨北路20号五楼

联系方式：0631-5195661

### 3. 项目联系方式

项目联系人：田蓉蓉

电 话：0631-5195661

### 十、重要说明：

1. 运行环境要求：推荐使用 IE10 和以上的版本浏览器；360 浏览器兼容模式；搜狗浏览器兼容模式。

2. CA 数字证书办理：本项目实行电子招投标，需办理 CA 数字证书；使用 CA 数字证书进行投标文件的签章、加密和解密等操作。（CA 办理及续期地址：<http://www.softnsign.com/zhaobiao.do>）。

3. 投标文件制作工具：安装投标人投标工具软件，并通过瞬速投标工具软件下载、安装山东 CA 证书驱动、山东 CA 签章软件。（投标文件制作工具下载地址：<http://cgw.sdu.edu.cn/u/cms/www/202001/tbrjzz.rar>）。

4. 澄清答疑文件下载：招标文件一经在山东大学(威海)招标采购管理系统发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应随时关注参与投标项目信息并及时登录山东大学(威海)招标采购管理系统下载电子版招标文件和各类澄清答疑（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“澄清答疑文件”中的为准）否则所造成的一切后果由投标人自负。

5. 本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的解密时间登录山东大学(威海)招标采购管理系统进行电子投标文件远程解密，因投标人自身原因导致未在在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。具体操作详见山东大学(威海)招标采购网(<https://zbb.wh.sdu.edu.cn/>)—资料下载—山东大学(威海)电子招投标系统供应商投标操作手册（电子投标指南文件）。

### 第三部分 投标人须知

#### 一、投标人须知前附表

“投标人须知”正文与“前附表”如有不一致，以“前附表”为准。

序号	内 容
说明	
1	项目名称：山东大学威海校区公共教室智慧空调系统 项目编号：SDWDHD20240035-Z004/HYHAWH2024-0070
2	计划编号：/
3	采购人：山东大学 联系人：宋老师 联系方式：0631-5688006
4	代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：田蓉蓉 联系电话：0631-5195661 邮 箱：whfgs@sdhyha.com
5	资金来源：已落实
6	投标人资格要求：详见本招标公告资格要求 注：1) 招标代理机构将在本项目公开报价当天按公开招标公告指定的网站，查询投标人在投标截止时间之前是否被列入失信单位名单，参与本项目的投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的，在公开招标过程中资格审查时，其报价按无效报价处理。 招标代理机构对于查询到的投标人失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存。 2) 本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。
招标文件的答疑、澄清和修改	
7	提交疑问时间：在递交投标文件截止时间 16 天前。 提交疑问方式：发电子邮件至 whfgs@sdhyha.com (word 文档及清晰可辨的加盖公章的扫描件各一份)，邮件主题为“XX 公司关于 XX 项目的疑问”。
8	领取答疑、澄清和修改文件时间：在递交投标文件截止时间 15 天前。 领取方式：采购人或采购代理机构根据实际情况或依据投标单位提出的问题而对招标文件进行澄清、修改的，在山东大学(威海)招标采购管理系统统一回复，一经发布视为已发放给所有投标人。招标文件的澄清、修改构成招标文件的一部分，对投标单位有约束力。 注：如发出的澄清答疑文件为 (.ZCX 文件) 格式，投标人必须使用最新的澄清修改文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。
投标文件	
9	“投标文件组成”详见“投标人须知正文”第 9 条。
10	“报价”详见“投标人须知正文”第 10 条。
11	本项目采用电子投标方式对文件进行评审，详细操作指南见山东大学(威海)招标采购网( <a href="https://zbb.wh.sdu.edu.cn/">https://zbb.wh.sdu.edu.cn/</a> )--资料下载--山东大学(威海)电子招投标系统供应商投标操作手册（电子投标指南文件）。

序号	内 容
	投标人无需到开标现场，无需提交纸质文件。
12	<p>投标文件形式： 投标文件形式为加密的电子投标文件（.ENC 文件），在投标截止时间前通过山东大学(威海)招标采购管理系统上传。 请务必记住加密密码，保证所上传的文件为成功完成加密的文件。如因投标单位忘记密码无法解密或所上传的加密文件无法正常解密，后果由投标单位承担。 其余签署及盖章的详细要求按投标人须知正文部分第 12 款执行</p>
投标保证金及投标有效期	
13	<p>投标保证金： 投标保证金金额：人民币 20000 元整。 开户银行及账号如下： 开户名称：海逸恒安项目管理有限公司威海分公司 开户银行：中国建设银行威海分行 银行帐号：37001706708050158537 投标保证金缴纳形式：网银转账或电汇 备注： ★1、投标保证金以电汇或网银形式提交的，必须从投标人的单位银行账户转出，并在投标截止时间前到达指定账户。投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的投标保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。其他形式递交的投标保证金须在投标截止时间前提交。 2、汇款时请在交易附言内填写：XXXX（项目编号） 3、交纳投标保证金后将电子回单发送至 whfgs@sdhyha.com 邮箱</p>
14	报价有效期：自投标截止之日起 120 日历天
投标文件的递交	
15	<p>投标文件递交时间：详见招标公告； ★投标文件递交截止时间：详见招标公告。 本项目采用电子投标方式对文件进行评审，详细操作说明见山东大学(威海)招标采购网(<a href="https://zbb.wh.sdu.edu.cn/">https://zbb.wh.sdu.edu.cn/</a>)--资料下载--山东大学(威海)电子招投标系统供应商投标操作手册（电子投标指南文件）。 投标人无需到开标现场，无需提交纸质文件。 软件功能演示通过线上视频会议进行演示讲解，未进行功能演示的，功能演示项不得分。 投标人需在开标前一小时在线签到、开标后半小时内系统中远程解密，未按时操作视为放弃投标。</p>
开标及评标	
16	<p>公开报价时间：2024 年 8 月 12 日 14:30（北京时间）； 公开报价地点：山东大学(威海)招标采购管理系统。 注：投标人必须在系统开标时间前一小时内在线签到、开标时间后半小时内完成在线解密操作，否则不能参与后续项目的评审。</p>
17	<p>备注-电子标开标流程及注意事项 电子标开标流程及注意事项 ※重要提示： 1) 电脑软硬件配置要求：</p>

序号	内 容
	操作系统：win7 及以上； 浏览器：IE10 和以上的版本浏览器；360 浏览器兼容模式；搜狗浏览器兼容模式； 2) 电子投标文件建议于投标截止时间前尽早上传，避免开标当天因网速、对系统操作不熟悉、电脑环境不具备等原因造成投标文件无法正常上传成功。 3) 开标前 60 分钟登录系统进行在线签到。 4) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内（30 分钟），输入前期加密上传电子投标文件时所设置的密码，依次解密。 5) 评标期间，可能随时要求投标人进行澄清、说明或补正，请投标人保持通讯畅通。
18	评标委员会组成：代理机构将根据本项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数组成（1000 万以上的项目应为 7 人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
19	评审方法：本次评审采用综合评分法，评标委员会成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各投标人进行排序，并提出书面评审报告，推荐三名中标候选人，评标委员会根据采购人授权直接确定中标人。
授 予 合 同	
20	投标人应当在收到中标通知书后 30 日内与采购人签订合同。
相关费用	
21	中标服务费：中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857 号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文件规定的“货物类”收费标准下浮 40%后向代理机构交纳。 开户名称：海逸恒安项目管理有限公司威海分公司 开户银行：中国建设银行威海分行 银行帐号：37001706708050158537
其他	
21	交货时间：由投标人提供最快的供货安装调试完毕时间，但不得晚于合同签订后 45 日。
22	付款方式：不支付预付款，到货安装调试并经学校验收合格后付至合同总款的 90%，余款将在一年后根据设备质量及售后服务情况支付。
23	履约保证金：无。
24	投标人应派熟知本项目的技术人员参与开标会议，在评审过程中评标委员会可能会要求投标人进行澄清、答疑说明或补正。
25	★本项目预算金额为 239.00 万元人民币。报价超出采购人公布的采购预算的，投标文件按无效投标处理。关于报价详细要求见投标人须知正文 10.1 条。
26	本采购项目不允许进口产品参与报价。
27	核心产品：空调 本项目核心产品已在招标文件《采购内容及项目要求》中列明（如果有），多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，属投报相同品牌产品，按下列规定处理： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会依次按报价低、技术性能得分高的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候

序号	内 容
	选人。
28	踏勘现场： 踏勘时间：2024年7月24日9：00 踏勘地点：威海市文化西路180号山东大学（威海）学院楼西北门一楼大厅 供应商踏勘现场需持有效法人授权委托书及个人身份证原件；踏勘现场的费用和风险由投标单位自行承担。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
29	政府强制采购的节能产品的报价： ★根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，属于政府强制采购产品的，未按强制节能清单参与投标或未按招标文件要求的格式填报的，均属于无效投标。 环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单以财政部、生态环境部（或国家发展改革委）最新发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》为准。
30	国家强制性认证产品：所投产品属于国家强制性认证产品管理范围的，须符合国家相关规定。
31	本招标文件中标注有“★”号条款的，是关键的实质性条款，未响应该实质性条款的，按无效投标处理。
32	采购标对应的中小企业划分标准所属行业：工业，具体划分标准详见本章附表。

附表：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局  
国家发展和改革委员会 财政部  
二〇一一年六月十八日

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未

列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

#### 四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

## 二、投标人须知正文

### (一) 说明

#### 1. 采购人

详见投标人须知前附表第 3 项。

#### 2. 代理机构

详见投标人须知前附表第 4 项。

#### 3. 合格投标人

详见投标人须知前附表第 6 项。

#### 4. 投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关费用。

### (二) 招标文件

#### 5. 招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

#### 6. 招标文件答疑

6.1 投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第7项所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表第8项所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面签章回复，逾期不回复的视为认同。

6.2 如果答疑发出的时间距投标截止时间不足15天，且答疑的内容可能影响投标文件的制作，相应延长报价的截止时间和日期。在这种情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

#### 7. 招标文件澄清和修改

7.1 代理机构对招标文件有澄清或修改的内容，将在山东大学(威海)招标采购

管理系统统一回复，一经发布视为已发放给所有投标人。招标文件的澄清、修改构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

7.2 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在山东大学(威海)招标采购管理系统内进行发布，请投标人及时通过系统查看“澄清答疑文件”。澄清答疑文件分为“说明性澄清”、“修改招标文件澄清”两种答疑情况，若为“说明性澄清”，投标人需根据补充性说明和解答内容制作投标文件，无需重新下载招标文件；若为“修改招标文件澄清”，投标人需要重新下载澄清文件并依据最新的澄清文件去制作投标文件。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

7.3 如果澄清或修改的内容发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或修改的内容可能影响投标文件的制作，相应延长投标的截止时间和日期。在这种情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.4 投标人须在收到招标代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复，逾期不回复的视为认同。

7.5 因登记有误或其它意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送到投标人，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招投标可以继续有效地进行。

### **(三) 投标文件编写**

#### **8. 投标语言及计量单位**

8.1 投标人和代理机构就招投标交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2 除招标文件的技术要求中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### **9. 投标文件组成**

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务文件及技术文件构成。

### 9.1 资格证明文件

(1) 诚信廉政承诺书；

(2) 营业执照副本复印件；

(3) 法定代表人身份证明（加盖公章）（见附件）；注：若法定代表人参加投标的仅须提供法定代表人身份证明；

(4) 法定代表人授权委托书（见附件）；注：若授权代理人参加投标的仅须提供法定代表人授权委托书；

(5) 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（见附件）；

(6) 投标人具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度的证明材料（见附件）；

(7) 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（见附件）；

(8) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件）；

(9) 在“信用中国”、中国政府采购网网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明；

(10) 单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明；

#### 备注

(A) 成立时间较短的单位，可以提供从成立至今所需要的资料。

(B) 已办理“三证合一”的只需要提供营业执照副本；投标人：（a）是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；（b）是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；（c）是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；（d）是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；（e）是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

(C) 资格证明文件按要求提供相应的资料，资格审查以电子投标文件所附资格证明文件为准。

资格审查（1）-（10）不合格的不进入评审阶段。

#### 9.1.1符合政府采购政策的证明文件

（1）投标人与所投产品制造商或招标采购服务的投标人为小型和微型企业的，须提供中小企业声明函（见附件-如果有）；

（2）投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见附件-如果有）；

（3）投标人为残疾人福利性单位的，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）时需提供“残疾人福利性单位声明函（见附件-如果有）”；

（4）节能、环保产品证明文件及产品明细表（见附件-如果有）；

（5）政府强制采购节能产品明细表（见附件-如果有）。

#### 9.1.2其它证明文件

投标人认为需要提交的其他相关证明文件。

#### 9.2 报价文件

（1）投标函（见附件）；

（2）开标一览表（见附件）；

（3）报价明细表（见附件）；

（4）保修期内供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（见附件）；

（5）保修期外供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（见附件）。

#### 9.3 商务文件

（1）山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表（见附件）；

（2）业绩一览表（见附件），须提供相关合同协议书等证明材料；

(3) 售后服务及故障处理方案（见附件）；

(4) 投标人概况表；（格式自拟）

(5) 优惠条款：投标人提供的优惠条款必须在投标文件中明确列出，投标人在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评标的考虑因素；

(6) 投标人认为需加以说明的其他内容。

#### 9.4 技术文件

(1) 山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表（见附件）；

(2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括制造商公开发布的印刷文献、产品技术白皮书、产品使用手册、检测报告等无法在线提供的资料（资料为英文或其他非中文语言的，须同时提供中文的翻译本。投标人修改、遮掩、涂改原始证明材料或提供虚假翻译本谋取中标的，采购人可将其上报主管部门）；

(3) 货物配置明细表（关键元器件明细表）；

(4) 货物制造、安装、调试、验收标准；

(5) 供货、安装调试方案；

(6) 质量保证措施；

(7) 培训及实施方案；

(8) 软件功能演示资料；

(9) 投标人认为需要提交的其他相关证明文件。

备注：1) 附件中无格式文档的，投标人可自定文档格式以制作本投标文件要求提交的内容。

2) 投标人应按照招标文件规定的“投标文件编制”中“投标文件构成”规定的顺序统一编制目录，由于编制混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

## 10. 报价

★10.1 本次投标报价币种为人民币；本项目为交钥匙工程，报价应包括空调设

备、管道、断路器，智慧用电调度平台部署与运维，以及配件、辅材、运输、安装施工、调试、检验、验收、培训、保险、售后服务及其他附带服务等为满足项目整体完工交付使用的全部费用，投标人应根据项目需求及现场勘察情况完善投标方案，为保证完成本项目正常安全使用不可缺少的补充部分，视为已包含在报价中。

国产设备应为完税报价，投标人的投标报价高于采购预算的，其投标文件均被拒绝。

10.2 投标人限报一种方案且一次性报价，采购人不接受可选择的方案和报价；投标人对报价作出优惠的，其投标文件及报价一览表中的报价均应为优惠后的投标报价。投标人对报价若有说明或优惠应在报价明细表和报价一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。

10.3 单独密封的报价一览表与投标文件正文不符，以报价一览表为准，但报价一览表有明确文字错误的除外。

10.4 投标人所投产品为进口产品的，若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的产品合格证书和原产地证明资料。

## **11. 投标文件编写**

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人和招标代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。投标文件应用不褪色的材料打印或复印（A4 幅面）。

11.3 投标文件应按本须知第9款要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4 投标人须如实响应招标文件要求，在投标文件中如实提供其技术指标。投标人不得复制粘贴招标文件中的技术及商务条款响应一览表中的参数及要求作为其投标文件的响应情况，否则，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

11.5 投标人应在投标文件中提供产品技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证，否则评标委员会有权视为相应技术参数为实质性不响应，按负偏离进行处理（★条款除外）。

11.6 投标文件中所投产品技术参数描述与产品制造商的产品宣传彩页或制造商官方网站公布资料不一致的或因制造商官方网站更新产品资料滞后造成不一致的，应当在“技术条款响应一览表”备注栏中做出说明，并提供证明材料。

11.7 重要技术条款（#或▲条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视按负偏离进行处理。

注：在“技术条款响应一览表”中“备注”一栏标注该佐证在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

11.8 关键技术条款（★条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视为“实质性不响应”，按无效投标报价处理。

注：在“技术条款响应一览表”中“备注”一栏标注该佐证在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

11.9 投标人提供的支持资料和已印刷的文献（如有关货物/服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中英文对照，在解释投标文件时以中文翻译本为准。若投标人的中文翻译本与外文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

翻译本与外文版明显不符的，则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

## 12. 投标文件签署

★招标文件中的投标文件格式内容带“盖章”字样处应加盖投标人公章或与公章同等法律效力的单位印鉴（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），投

标文件需经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按规定签署投标文件，未按招标文件要求签字及盖章的投标文件无效。

### **13. 投标文件密封和标记**

投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件(加密和解密须用同一把数字证书)。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

★投标截止时间以山东大学(威海)招标采购管理系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

### **14. 投标保证金**

14.1 投标人应按前附表的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。

14.2 如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，采购人和代理机构有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

- 1) 开标后，投标人在报价有效期内撤回投标的；
- 2) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

14.3 保证金的退还：

- 1) 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；
- 2) 中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内予以退还。

### **15. 报价有效期**

15.1 本项目报价有效期见投标人须知前附表。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，采购人有权拒绝。

15.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相应延长其投

标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

#### **（四）投标文件递交**

##### **16. 投标文件递交时间**

16.1 投标文件递交时间、投标截止时间详见投标人须知前附表。

16.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

##### **17. 投标文件签收**

17.1 投标文件递交方式：详见前附表。

17.2 投标文件递交截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

##### **18. 投标文件修改与撤回**

18.1 投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照招标文件要求及《山东大学(威海)电子招标投标系统供应商投标操作手册（电子投标指南文件）》的规定进行签署、盖章、加密，并重新上传，以投标截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。

18.2 投标文件递交截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

18.3 报价有效期内不得撤回报价。

#### **（五）公开报价与评审**

本次公开招标的公开报价、评审由采购人依法组织实施。

##### **19. 公开报价**

19.1 本项目公开报价时间和地点见投标人须知前附表第16项。参加开标的投标人代表必须在系统开标时间前一小时内在线签到、开标时间后半小时内完成在线解密操作，否则不能参与后续项目的评审。

19.2 投标人在规定的时间内完成解密后，由系统语音宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不予开标。

19.3 投标人代表对开标过程和开标记录有异，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标过程中提出询问或者回避申请，采购人对事后提出的质疑不予受理。

19.4 开标后，采购人或者招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

## 20. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其成员由采购人代表及评审专家5人及以上单数组成（1000万以上的项目应为7人及以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者招标代理机构通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

## 21. 评审原则

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

21.3 独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会对出具的评审意见承担个人责任。

21.4 保密性原则：代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣进行评审。

## 22. 评审方法

本项目采用综合评分法。评标委员会根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。评审

因素包括投标人所提供货物服务的质量相关，包括总报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

## 23. 初步评审

23.1 投标文件的初审分为资格审查和符合性检查。资格审查由采购人或招标代理机构在开标后依法对投标人进行审查，依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在评审活动开始前，采购人及招标代理机构宣布评审工作纪律。

23.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

- 1) 未按招标文件规定要求加密、签署、盖章的；
- 2) 未按规定交纳投标保证金的；
- 3) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 4) 投标文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间且不能被采购人接受；
- 5) 投标文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；
- 6) 未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 7) 投标文件中的产品规格、技术参数明显不符合招标文件要求或未填写技术响应一览表；
- 8) 投标人要求的付款方式、保修期及投标文件有效期等明显不符合招标文件要求的或未填写商务响应一览表；
- 9) 投标报价与外贸代理和汇率浮动费用（如有）的总和超出采购人公布的采购

预算的；

- 10) 不满足招标文件规定的带★号实质性条款的；
- 11) 投标文件技术规格中响应与事实不符或虚假投标的；
- 12) 不同投标人文件制作机器码（mac地址）一致；
- 13) 未响应招标文件规定的其他实质性要求的；
- 14) 不符合法律、法规规定的其他情形。

23.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。由采购人或招标代理机构发起承诺澄清，投标人在规定时间内在线进行承诺澄清并签字盖章上传。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5 评标委员会将否决被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

★23.6 评标委员会对各投标人的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价，按无效投标处理。

★23.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

★23.8 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评审过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.9 评标委员会通过上述评审，确定通过初步评审的合格投标人名单，只有通过初步评审的投标人，才能进入综合评审。合格投标人不足3家的，不继续评审。

## **24. 综合评审**

24.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照投标人依次按技术得分高、报价得分高进行排序，确定排名在前的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为预中标人。

## **25. 投标不一致时的修正和处理**

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## **26. 投标文件的澄清**

26.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以视为投标人未实质性响应投标。

26.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清，采购人也不接受投标人主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

## **27. 特殊情况下的评审方法**

27.1 如出现有效投标投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评审时，评标委员会有权否决所有投标。

27.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

27.3.1.1 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

27.3.1.2 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

27.3.1.3 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

27.3.1.4 病毒发作或受到外来病毒的攻击；

27.3.1.5 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，已在系统内开标、评标的，立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 系统原因导致投标人无法解密电子投标文件的，可延期开标。

## 28. 废标

有下列情形之一的，本项目将予以废标：

- 1) 在投标文件递交截止时间后参加报价的投标人不足3家的；
- 2) 符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；
- 3) 出现影响采购公正的违法违规行为的；
- 4) 投标人的报价均超过采购预算的；
- 5) 因重大变故，采购任务取消的；

6) 法律、法规及招标文件规定的其他情况。

## 29. 串标

投标人出现串标或影响招标的违法行为时，采购人将严格按照中华人民共和国采购活动相关现行法律、法规及规章制度的规定行使权利，给采购人、招标代理机构造成损失的，采购人、招标代理机构有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

29.1 有下列情形之一的，属于投标人恶意串通投标；

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 投标人与采购人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

29.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标；

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## **（六）授予合同**

### **30. 中标通知书**

30.1 中标公告将在中国政府采购网、山东大学（威海）官方网站同时发布。在公告中标结果的同时，采购人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.3 在中标通知书发出前，经查询，如中标人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等网站中被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权取消其中标资格，按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人或重新组织采购。

### **31. 签订合同**

31.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

31.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## **（七）相关费用**

**32. 本项目公开招标相关费用详见投标人须知前附表。**

## **（八）质疑与投诉**

### **33. 质疑提出与答复**

根据现行法律法规，投标人有权对自身的权益进行维护，根据如下：

33.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑（上述书面形式指纸质形式）。质疑函接受的联系方式、地址、联系人与招标公告中采购人及采购代理联系方式、地址相同。

33.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、项目编号、包号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.4投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、招标代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者公开招标小组协助答复质疑。

33.5质疑答复应当包括下列内容：

- （1）质疑投标人的姓名或者名称；
- （2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （4）告知质疑投标人依法投诉的权利；
- （5）质疑答复人名称；
- （6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

33.6采购人、招标代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

33.7根据中华人民共和国财政部令94号令第十条的规定，投标人需在法定质疑期内一次性提出针对本采购程序环节的质疑。

33.8采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知异议投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

33.9异议投标人对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

33.10对于成交结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理。

### **（九）保密和披露**

#### **34. 保密和披露**

34.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

34.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购

内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

#### **（十）解释权**

本招标文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

#### **（十一）其他**

需对“投标人须知”正文进行补充的内容详见“投标人须知前附表”。

## 第四部分 评分办法

本次公开招标采用综合评分法，满分为 100 分，每位评标委员会应对所有通过资格审查并实质上响应招标文件的投标人进行逐项评分。

序号	分值	评分因素 分项	评分标准
1	30 分	投标报价	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价价格最低的为评标基准价，其投标报价得分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×报价权重（30%）×100。
2	34 分	技术条款响应情况	对照《山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表》中配置的要求，对投标文件技术条款进行评审，满分 34 分。 技术参数全部满足招标文件要求得 34 分，每有一条带“#”的重要技术条款不满足招标文件要求扣 3 分，每有一条不带“#”的一般技术条款不满足招标文件要求扣 1 分，扣完为止。
3	5 分	报价产品综合性能	评标委员会根据所投设备的整体性能、所报智慧用电调度平台与视频监控及物联数据对接集成方案进行综合评审： 1. 系统使用操作灵活、智能化程度高、功能设置科学合理，提供了明确可行的与视频监控及物联数据对接兼容方案，得 5 分； 2. 系统整体基本满足要求，可以通过科学安装或系统设置提高工作效率、提供了基本可行的与视频监控及物联数据对接兼容方案，得 3 分； 3. 设备整体基本满足要求，承诺与视频监控、物联数据对接，能满足采购要求，未提供相关对接方案的，得 1 分； 4. 设备整体组合明显不合理或功能设置与其他现有系统无法衔接或兼容的，得 0 分。 上述性能由投标人根据产品情况自行提供证明材料。
4	5 分	供货、安装调试方案	根据投标文件中提供的供货、安装调试方案，从安装现场环境调查，现场安装调试，到货验收，安装调试承诺，供货服务保证措施，配送人员及车辆安排，货物的包装、运输与保险，装运及交货通知等方面进行综合评审： 1. 内容完整全面、保证措施健全、进度合理、有针对性的，得 5 分； 2. 内容较全面、保证措施较健全、具有一定针对性的，得 3 分； 3. 内容基本全面、保证措施基本健全，针对性一般的，得 1 分； 4. 内容不全面、保证措施不健全、无针对性或未提供相关方案的，得 0 分。
5	5 分	培训及实施方案	根据投标文件中提供的培训及实施方案，从培训目的，培训内容、培训对象、培训形式，课时计划、培训时间及地点，项目实施计划进度，实施流程，实施过程中突发事件管控措施等方面进行综合评审： 1. 内容完整全面、保证措施健全、有针对性的，得 5 分； 2. 内容较全面、保证措施较健全、较有针对性的，得 3 分； 3. 内容基本全面、保证措施基本健全、针对性一般的，得 1 分； 4. 内容不全面、保证措施不健全、无针对性或未提供的，得 0 分。
6	8 分	质量保证措施	质量保证措施包含但不限于设备常规维修保养、紧急故障处理等服务内容，从①质保服务机构设置②服务人员的配置③响应时间及响应程度④解决问题的能力等方面进行综合评价： 以上 4 项中完全满足招标文件要求，设置合理、内容齐全得 2 分；较为满足招标文件要求，设置较合理、内容较齐全得 1.5 分；基本满足招标文件要求，设置基本合理、内容基本齐全得 1 分；内容不满足招标文件要求、设置不合理、内容不齐全或未提供的，该单项不得分。 总分 8 分。

7	2分	延长质保	质保期在满足招标文件要求的基础上每延长2年加1分（不足2年的不予计算），本项最多加2分。
8	1分	业绩	提供投标人近三年（2021年1月1日至今，以合同签订日期为准）以来所投5匹柜式空调同品牌、同型号产品的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得1分。 注：1. 需提供完整的合同及中标通知书扫描件附在投标文件中，否则该业绩不予认可。 2. 制造商销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。
9	10分	软件功能演示	提供现场演示的，由评委根据现场演示情况逐条打分 1. 有本地化视频AI分析算法，可根据监控视频，进行实时动态人数识别。 2. 节能场景管理应用，包含阈值设定，场景启用设定，联动配置，运行记录等，必须含有自动开机，人少劝离，自动关机这3个典型场景。 3. 数据中台，提供数据探查与汇聚、共享与交换等功能。支持实时和离线数据接入。支持数据资源目录构建，数据服务接口的发布。 4. 物联安全保障全面，有接入审核，访问控制，资源许可管理等功能。 5. 可视化分析，通过图表等方式，直观的提供实时动态数据，以及统计分析等运行指标的查看。 以上5项中每项或单项完全满足招标文件要求，完全能够实现使用功能，设置合理、界面操作友好得2分； 以上5项中每项或单项较为满足招标文件要求，设置较合理、界面一般或跳转流程复杂得1分； 单项内容不满足招标文件要求、设置不合理、内容不齐全或未提供的，该单项不得分。 未提供现场演示，或使用PPT演示得0分。

注：1、评分计算均保留小数点后两位有效数字。

2、综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

3、投标人总分相同，报价得分高者为第一中标候选人；投标人总分相同、报价得分相同，技术、规格指标得分高者为第一中标候选人。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标报价的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价得分高者获得中标人推荐资格，报价得分也相同的按技术、规格指标得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小型 and 微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则在评审过程中评标价格可给予联合体 4%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按招标文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=投标报价×（1-扣除幅度）

#### （二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予 $[10\% \times (\text{监狱企业产品合计报价} / \text{总报价})]$ 的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的监狱企业应当在投标文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

#### （三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予 $[10\% \times (\text{残疾人福利性单位产品合计报价} / \text{总报价})]$ 的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供的，评审时不享受残疾人福利性单位政府采购政策。

#### （四）节能、环保产品

1) 如投标人提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号））、《节能产品政府采购品目清单》（财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））范围的环保、节能产品，应在投标文件中附经市场监管总局公布的认证机构出具的有效附国家节能产品认证证书或中国环

境标志产品认证证书，并在报价表中注明。其中，所报产品为政府强制采购产品的（《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的产品品目）而未提供国家节能产品认证证书的，按无效投标处理。

2) 投标人在投标文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（详见附件十一的格式4，需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件及附件十一的格式4：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3) 单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除；

价格扣除公式：

评审价格=投标人报价×（1-5%）

4) 非单一产品（每包）采购时，对于节能、环保等属于优先采购的产品，根据政府采购的相关规定给予认证产品5%的评审价格扣除，最终价格扣除按认证产品与包中所有产品总报价的权重进行计算：

价格扣除公式：

评审价格=投标人报价×（1-5%×节能、环保等属于优先采购的认证产品价格与包中所有产品总报价的权重）

## 第五部分 采购内容及项目要求

### 一、项目概况

采购项目名称：山东大学威海校区公共教室智慧空调系统，本项目为1个包，详见采购清单。本项目预算金额：人民币239.00万元。

1. 资金来源：已落实

2. 系统概述：

随着环保理念在教育领域的不断普及，山东大学（威海）开展公共教室低碳智慧空调系统建设，包括智能远程可控空调设备的供货、安装和调试等。

3. 所要达到的目标前景：

改善夏季公共教室温度较高的问题，给师生提供舒适的教学环境。在使用过程中，系统可自动识别教室实时使用情况，根据人员数量、天气温度等自动实现空调动态控制，创造一个绿色、低碳、智能的学习环境。

4. 本项目为交钥匙工程，报价应包括空调设备、管道、断路器，智慧用电调度平台部署与运维，以及配件、辅材、运输、安装施工、调试、检验、验收、培训、保险、售后服务及其他附带服务等为满足项目整体完工交付使用的全部费用，投标人应根据项目及现场勘察情况完善投标方案，为保证完成本项目正常安全使用不可缺少的补充部分，视为已包含在报价中。

### 二、技术条款及商务条款响应要求

一) 山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

采购人要求 (用户填写)				投标人响应 (投标人填写)			
序号	名称	详细技术参数要求	数量	数量	应答技术规格指标	技术指标 偏离情况	备注
1	5 匹柜式空调 (核心产品)	1、一级能效, 2、运行音量内机噪音 52dB 以下, 3、变频, 4、三相 380V 电源, 5、制热量 13600W 以上, 6、制冷量 12000W 以上, 7、循环风量 2100m³/h 以上 8、红外双鉴传感器一组 9、含不锈钢支架 以上均为★技术参数, 其他见二) 空调技术标准和要求	137 台				
2	3 匹柜式空调 (核心产品)	1、一级能效, 2、运行音量内机噪音 48dB 以下, 3、变频, 4、两相 220V 电源, 5、制热量 9700W 以上, 6、制冷量 7300W 以上, 7、循环风量 1350m³/h 以上 8、红外双鉴传感器一组 9、含不锈钢支架 以上均为★技术参数, 其他见二) 空调技术标准和要求	48 台				
3	2 匹柜式空调 (核心产品)	1、一级能效, 2、运行音量内机噪音 42dB 以下, 3、变频, 4、两相 220V 电源, 5、制热量 7200W 以上, 6、制冷量 5100W 以上, 7、循环风量 1200m³/h 以上, 8、红外双鉴传感器一组	29 台				

		9、含不锈钢支架 以上均为★技术参数， 其他见二）空调技术标准和要求					
4	1.5 匹 挂式空 调（核 心产 品）	1、一级能效，2、运行音量内机噪音 41dB 以下， 3、变频，4、两相 220V 电源，5、制热量 4800W 以上，6、制冷量 3500W 以上，7、循环风量 600m³/h 以上， 8、红外双鉴传感器一组 9、含不锈钢支架 以上均为★技术参数， 其他见二）空调技术标准和要求	19 台				

注：重要技术条款（★条款）需提供制造商公开发布的印刷文献或产品使用手册或检测报告等无法在线提供的有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），否则该条款视按负偏离进行处理。

## 二) 空调技术标准和要求

### A 技术要求

1. 所选设备全部选用优质产品，应符合工程建设标准，且有合格证、说明书、检测报告等相关证件；

2. 空调需达到技术先进、节能环保、控制灵活、节省空间、系统可靠性高、维护使用方便的要求；

3. 设计搭配灵活，施工安装方便，机组运行稳定，质量可靠。

4. 内机采用白色及相近颜色，中标人订货前须由招标人选择确认。

### B 空调产品基本要求及其他

1. 要求所报设备所有压缩机均为直流变频压缩机，不得有定频压缩机。

**★2. 空调设备的冷媒应采用环保冷媒R32或R410A。**

3. 本项目要求空调能效比达到国家能效标识一级，且部分负荷时能量调节先进。

4. 空调压缩机采用先进的直流变频控制技术，负荷调节能力强，可实现超宽频无级调节。

5. 空调室外机要求

5.1 室外机必须采用直流变频技术，优先采用摆动式压缩机。

5.2 室外机外壳应有足够的强度，并作防锈和防腐处理。

5.3 室外机必须具备静音技术，以降低室外机的运转噪音。

#5.4 停电再启动功能，遇到意外断电情况，系统记录运行前的运转模式，待电源恢复后，系统自动恢复至断电前状态。

5.5 防雷击功能，通过可靠的电气设计与完善的保护措施，可以抵御高电压强电流的瞬间通过，减少对空调主要部件损坏的可能性。

#5.6: 冷媒调节控制器为电子膨胀阀，每个电子膨胀阀均可实现480级冷媒流量调节，以满足室外机在部分负荷下仍可保持系统高效、稳定的运行。

5.7 提供国家家用电器质量监督检验中心（中国家用电器检验所）等相关权威检测机构出具的检测报告。

#### 6. 室内机要求

6.1 室内机应采用低运转静音设计，符合国家规定的空调噪音标准。

6.2 冷媒配管走向应灵活自由，安装便捷快速

#### 7. 空调系统要求

7.2 室内机可实现风量调节，且运行效率高、噪音低、体积小，还应安装简单，施工方便。

7.3 室外机连续运转范围应为： $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 。

#### 8. 其他技术标准

8.1 所提供机组内机的功能、技术资料、噪音等应达到相关国家标准的要求。

8.2 室外机经过防腐处理，保证经久耐用。

8.3 室内、外机冷媒调节控制器为电子膨胀阀，以满足室外机在部分负荷下仍可保持系统高效、稳定的运行。

8.4 要求投标产品响应RoHS指令，要求采用R32环保冷媒。

8.5 制冷剂管道采用脱脂R32冷媒专用铜管，并且采用难燃B1级橡塑保温。

#8.6 按校方要求在外墙设置美观可靠的冷凝水排放管路，冷凝水管为UPVC优质上水管。

8.7 压缩机、变频器、电子膨胀阀、电磁阀、温度传感器等主要零部件投标人需提供相关的厂家、产地、品牌等清单明细。

#8.8 机组保护功能要全面，可实现电流保护、压缩机过载保护、电源缺相保护、压缩机高低压异常保护等保护措施，室外机运行时应具备防雷击运行保护措施。

8.9 每台室外机的室内微型断路器后端至室内外机的线缆由投标单位根据所投设备自行配置，但应保证是优质合格产品，且包含在设备报价内。

#### 9、红外双鉴传感器

9.1探测角度：80×75FOV，

9.2探测距离：动态≤5米，静态≤2米，

9.3红外传感器可编程，且可替代原空调遥控器对空调进行操作。

9.4红外传感器需通过智慧教室中控主机或自组网接受集中式管控，纳入智慧用电平台统一调度。

9.5含线缆等辅材

10. 空调清单附后

图东教学楼				图西教学楼			
房号	面积(平米)	空调匹数	数量	房号	面积(平米)	空调匹数	数量
105	215	5p	2	105	215	5p	2
108	215	5p	2	108	215	5p	2
114	62	3p	1	114	62	3p	1
115	90	5p	1	115	90	5p	1
116	90	5p	1	116	90	5p	1
117	90	5p	1	117	90	5p	1
119	129	5p	1	119	129	5p	1
122	129	5p	1	122	129	5p	1
205	215	5p	2	126	129	5p	1
208	215	5p	2	205	215	5p	2
209	70	5p	1	208	215	5p	2
214	62	3p	1	209	70	3p	1
215	90	5p	1	214	62	3p	1
216	90	5p	1	215	90	5p	1
217	90	5p	1	216	90	5p	1
219	129	5p	1	217	90	5p	1
222	129	5p	1	219	129	5p	1
226	129	5p	1	222	129	5p	1
314	62	3p	1	226	129	5p	1
315	90	5p	1	314	62	3p	1
316	90	5p	1	315	90	5p	1
317	90	5p	1	316	90	5p	1
319	129	5p	1	317	90	5p	1

322	129	5p	1	319	129	5p	1
326	129	5p	1	322	129	5p	1
327	36.2	2p	1	326	129	5p	1
110	15.5	1.5p	1	327	36.7	2p	1
109	15.5	1.5P	1	110	15.5	1.5p	1
227	36.7	2p	1	109	15.5	1.5p	1
				227	36.7	2p	1

图西环楼				图东环楼			
房号	面积(平米)	空调匹数	数量	房号	面积(平米)	空调匹数	数量
112	73	5p	1	302	31.63	2P	1
114	73	5p	1	303-A	45.48	3P	1
118	73	5p	1	303-B	45.48	3P	1
212	73	5p	1	304	91.04	3P	2
214	73	5p	1	305	41.2	3P	1
216	73	5p	1	308	69.26	5P	1
218	73	5p	1	309	31.21	2P	1
312	73	5p	1	310	71.69	5P	1
314	73	5p	1	402	22.81	2P	1
316	73	5p	1	403-A	45.52	3P	1
318	73	5p	1	403-B	45.52	3P	1
412	73	5p	1	404	91.04	3P	2
414	73	5p	1	405	41.52	3P	1
416	73	5p	1	408	69.2	5P	1
418	73	5p	1	410	71.69	5P	1
117	35.5	2p	1	501	21.56	1.5P	1
				502	22.14	1.5P	1
				503	22.14	1.5P	1
				504	10.26	1.5P	1
				505	10.26	1.5P	1
				506	41.85	3P	1

电子楼				湖西楼			
房号	面积(平米)	空调匹数	数量	房号	面积(平米)	空调匹数	数量

204	17.8	1.5p	1	A102	19.7	1.5p	1
403	17.8	1.5p	1	A104	19.8	1.5p	1
603	17.8	1.5p	1	A107	122.8	3p	2

文学楼				文学楼			
房号	面积(平米)	空调匹数	数量	房号	面积(平米)	空调匹数	数量
204	71	5p	1	505	59	3p	1
301	48	3p	1	507	59	3p	1
302	71	5p	1	508	59	3p	1
308	59	3p	1	509	40	2p	1
309	59	3p	1	510	40	2p	1
401	48	3p	1	511	40	2p	1
403	48	3p	1	512	40	2p	1
404	40	2p	1	513	40	2p	1
405	59	3p	1	514	40	2p	1
407	59	3p	1	515	48	3p	1
408	59	3p	1	516	95	5p	1
410	40	2p	1	517	48	3p	1
412	36.32	2p	1	601	48	3p	1
414	40	2p	1	602	48	3p	1
415	48	3p	1	603	48	3p	1
416	95	5p	1	606	95	5p	1
417	48	3p	1	607	48	3p	1
501	48	3p	1	609	48	3p	1
503	48	3p	1	113	39.6	2p	1
504	40	2p	1				

学院楼（东区）				学院楼（西区）			
房号	面积(平米)	空调匹数	数量	房号	面积(平米)	空调匹数	数量
147	166	5p	2	135A	40	2P	1
153	216	5p	2	136	55.21	3P	1
156	257	5p	3	138	15.59	1.5P	1
158	172	5p	2	139	39.24	2P	1
247	166	5p	2	149	36.9	2P	1
248	116	5p	1	233	23.1	1.5P	1

251	173	5p	2	234	55	3P	1
253	216	5p	2	241	59.1	3P	1
256	257	5p	3	343B	58	3P	1
258	172	5p	2	349	36.9	2P	1
347	166	5p	2	438	15.59	1.5P	1
348	116	5p	1	441	95.2	5P	1
351	173	5p	2	443	58.9	3P	1
353	216	5p	2	446	116.2	5P	1
356	257	5p	3	535A	40	2P	1
358	172	5p	2	537	40.3	2P	1
447	166	5p	2	538	15.6	1.5P	1
448	116	5p	1	549	45.76	3P	1
451	173	5p	2	633	69.34	5P	1
453	216	5p	2	638	15.6	1.5P	1
456	257	5p	3	641A	76.5	5P	1
458	172	5p	2				
547	166	5p	2				
548	116	5p	1				
551	173	5p	2				
553	216	5p	2				
556	257	5p	3				
558	172	5p	2				
141	32.5	2p	1				
249	36.9	2p	1				
449	36.9	2p	1				

## 11、智慧用电调度平台

智慧用电调度平台主要围绕空调的智能动态管控，在不影响舒适度的前提下，最大限度的节能减排，响应低碳发展的要求。同时，平台支持功能模块拓展，后期可对接照明、教学器具等。

智慧用电调度平台包含不少于200间教室使用授权。

### 技术要求

## 1. 模块化架构设计

系统采用积木式结构，便于系统扩展和集成留有扩充余量。易集成、易扩展，灵活实现数据交换和共享，并且使用组件化、模块化、对象化的设计方法，采用成熟、稳定、先进的开发技术，同时充分运用大数据、物联网通信技术等新技术，开发完成高效、稳定、界面友好的WEB应用系统。系统具备良好的二次开发能力，可以随着客户需求的增长，扩展更多更强大的功能。

## 2. 人数实时监控

对教室内已有的监控系统进行集成对接，获取教室内的实时场景视频，感知教室实时占用率，采用AI算法，实时计算环境用电需求，自动进行预设场景干预；实现教室内人员的并发智能数据分析。

并发情况下，单间教室识别准确率>98.5%，人员识别时间<1s。

## 3. 气温气象实时感知

支持通过联动温感设备（若有）或第三方温度信息的方式获取当前教室温度。

## 4. 空调自动控制

支持通过红外方式，对空调设备进行集中式控制。可实现开关机、模式调整、温度设定、定时等功能。

## 5. 多场景预案

系统支持多场景设定，各种阈值可自定义数值，各类场景可自定义是否启用或停用。

包含且不局限于以下典型场景：

### 1) 自动开启空调

根据当前教室人员数量，天气温度，可实现自动开启空调，并完成温度设定。

### 2) 人少劝离

若当前教室人员低于设定阈值（如持续5分钟低于3人），系统自动对接广播系统，教室内进行声音提示，在舒缓背景音乐声中，播放语音，提示同学移至其他教

室；系统自动设置空调定制关闭。

支持教室汇集策略调整。

### 3) 无人关闭空调

若当前教室人员低于设定阈值（如持续5分钟无人），系统自动关闭空调。

## 6. 数据中台

平台使用数据中台，打破数据孤岛，实现数据的整合、加工、存储与应用。对既有及新建信息化系统业务与数据的沉淀，构建一个包括数据技术、治理、运营在内的完整体系，为后续的新业务、新应用提供强大的数据支撑。

## 7. 物联安全保障措施

### 1) 安全接入

平台应有相应的安全保障机制管控物联网终端设备的接入。

### 2) 访问控制

平台应有相应的安全保障机制管控物联网终端设备的访问行为。

### 3) 资源许可访问控制

平台应有相应的安全保障机制管控物联网终端设备被允许访问的资源许可。

## 8. 可视化界面

平台提供可视化管理界面，通过图表等形式直观展示教室的实时动态数据，以及统计分析运行指标等。

## 9. 模块拓展

平台支持标准模块化组件拓展，即插即用，无需二次集成费用。方便后续功能的拓展集成。

## 10. 出于数据安全的考虑，要求AI算法必须本地化部署运行。

### 三) 设备安装严格执行《建设工程安全生产管理条例》

#### 四) 验收

1. 主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数。所有的元器件必须有合格证和中文使用说明书。

2. 凡属于国家规定须通过强制性检测、认证的产品方可销售使用的产品，中标人必须保证供货时提供相应行检测报告或认证证书，否则验收不合格。

3. 必须确保产品安装调试的质量，并提供国家有关部门的检验合格证明。

4. 如发生分歧时，招标方有邀请法定机构或中介机构进行检验的权利。如质量方面达不到要求的，检验费用及相关费用全部由投标方负责并承担由此产生的法律责任。

三、本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于招标文件的规定和要求。

#### 四、节能、环保产品

1. 节能、环保产品是指属于财政部、国家发展改革委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》和最新一期《环境标志产品政府采购清单》目录中的产品，投标文件中提供有效的证明材料。

2. 最新一期节能清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。投标人所报产品为强制采购节能产品的，投标文件中提供其属于节能产品的有效证明材料，强制采购节能产品不给予节能政策的加分/价格扣除。

#### 山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

序号	名称	采购人要求	投标人响应
----	----	-------	-------

1	成交价	人民币（国产设备）	
2	交货时间	由投标人提供最快的供货安装调试完毕时间，但不得晚于合同签订后 45 日。	
3	安装地点	山东大学（威海），采购人指定地点	
4	付款方式	不支付预付款，到货安装调试并经学校验收合格后付至合同总款的 90%，余款将在一年后根据设备质量及售后服务情况支付。	
5	安装验收	<p>A. 设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标货款的依据。</p> <p>B. 对安装有特殊要求的设备，投标人承诺中标后在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。</p> <p>C. 投标人承诺中标后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。</p> <p>D. 投标人承诺中标后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。</p>	
6	培训	<p>A. 投标人承诺中标后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。</p> <p>B. 及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关技术咨询（该费用包含在投标报价中）。</p>	
7		<p>质保期内：</p> <p>（1）应招标人的要求，回答和本次招标范围内的货物产品有关的一切问题，提供有关的一切资料。</p> <p>（2）应招标人的要求进行现场培训、调试、维修等相关工作。</p> <p>（3）应招标人的要求每年定期对空调室内机进行 1 次清洗作业。</p> <p>（4）元器件本身质量问题造成损坏的，免费更换，因使用等其它原因的只收取成本费。</p> <p>（5）对智慧用电调度平台进行免费升级。</p>	
8	售后服务	<p>A. 质保期：由投标人提供最长的质保年限，但不得低于 6 年。</p> <p>B. 投标人承诺中标后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该费用包含在投标报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决。</p> <p>C. 投标人承诺中标后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下 4—8 小时，终身维修。一般问题应在 1 周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 1 月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。</p> <p>D. 投标人承诺中标后定期回访用户。</p> <p>E. 投标人必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格只收取成本费。</p>	

		<p>F. 仪器中的软件享受终生升级（该费用包含在投标报价中）</p> <p>G. 投标人承诺中标后 5 年内提供一次中标设备搬迁服务（该项费用包含在报价中）。</p> <p>H.提供本市维修点电话，相关维修人员名单及手机号码，保证通讯随时畅通。</p>	
--	--	---	--

## 第六部分 合同授予

### 一、签订合同

1. 中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

2. 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3. 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同金额的百分之十。

4. 双方签订《购销合同》。

附件一：

## 设备采购合同

订立合同双方：

合同编号：

项目编号：

购货单位： 山东大学 ，以下简称甲方

签订日期： \_\_\_\_\_

供货单位： \_\_\_\_\_ ，以下简称乙方

签订地点： \_\_\_\_\_

甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，签订本合同。

一、采购货物清单：

品名	型号规格	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	交货时间	售后服务
合计人民币金额(大写)： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

二、质量技术标准：合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等，有国家标准按照国家标准执行。

三、交货地点和接货单位(或接货人)：山东大学 \_\_\_\_\_ 院(部) \_\_\_\_\_ 室(所)，交(提)货办法和费用：一切运杂费由乙方承担。

四、质量检验标准及验收办法：质量检验标准按照合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行。

五、包装要求及费用负担：费用由乙方承担，包装要求： \_\_\_\_\_。

六、结算方式及期限： \_\_\_\_\_。

七、甲方权利义务责任：(1)甲方应于货物验收后 \_\_\_\_\_ 日内付款，未按合同约定付款的，延期超过一个月，甲方应支付乙方货款总值千分之五的违约金。(2)违约：乙方应当按照合同约定期限交付货物，迟延交付，每延期一天，应向甲方支付货款总值千分之五的违约金。(3)乙方延迟交货 \_\_\_\_\_ 日内，未按合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付货款总值百分之三十的违约金。

八、乙方权利义务责任：(1)乙方应当按照合同约定交付合格货物；(2)乙方没有按照约定时间交付货物，乙方应当支付不能交货的货款总值千分之五的违约金；(3)乙方交付货物质量不合格，乙方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失；(4)货物包装应符合合同约定，如不符合合同约定，甲方有权拒绝验货；(5)不符合合同约定的货物，乙方应于甲方通知后五日内取回货物，并负担运输费用；逾期取回的，应支付甲方代管期间实际支付的合理支出费用；(6)因乙方原因错发货物，乙方应按合同约定负责将货物运到指定的到货地点或接货人，并承担由此给甲方造成的损失。

九、损失风险：货物在验收前的损失风险由乙方承担，验收后的损失风险由甲方承担。

十、保修与维修培训等售后服务：详见第一条或附件相关内容。

十一、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，并就协商一致的内容订立变更条款或补充协议。协商不成时，向甲方住所地人民法院起诉。

十二、本合同共有 \_\_\_\_\_ 份附件，附件是合同的组成部分。

十三、其它未尽事项，由双方协商解决或另订附件，附件与合同具有同等效力。本合同自甲乙双方共同签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：

乙方：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

电话：  
开户账号：  
银行：  
甲方业务主管部门（公章）：  
年 月 日

电话：  
开户账号：  
银行：  
乙方业务主管部门（公章）：  
年 月 日

## 第七部分 附件

### 附件一：投标函

#### 投标函

海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为 \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_（项目名称）的投标。为此，我方郑重声明以下及点，并负法律责任：

1、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

2、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

5、我方的投标文件自开标之日起有效期为 \_\_\_\_\_ 日历天。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间：                      年                      月                      日

经营期限：

姓 名：                                      性                      别：  
年 龄：                                      职                      务：  
系    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

年                      月                      日

## (二) 法定代表人授权委托书

海逸恒安项目管理有限公司：

（投标人名称）法定代表人 授权我公司（职务或职称）  
（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次（项目名称）（项目编号及包号）  
）招标活动的一切事宜。

特此授权。

附法定代表人身份证正面复印件	附授权代理人身份证正面复印件
附法定代表人身份证反面复印件	附授权代理人身份证反面复印件

（附法定代表人和授权代理人身份证正反面复印件）  
单位名称（公章）：  
法定代表人签字或盖章：  
授权代理人签字或盖章：

年 月 日

★注：授权代理人近三个月（2024年5月至2024年7月）任意一个月缴纳社保的证明材料须附于本页之后。

附件三：开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

序号	报价内容	投标人响应内容
1	投标报价	小写： 大写：
2	交货时间	
3	质保期	
4	对招标文件的认同程度	
5	报价说明或其他优惠说明	

注：1、国产设备：人民币报价（交钥匙项目包含所有费用）。

2、本表必须按给定格式填写完整，不允许空白，如无相应内容，填“无”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：

项目名称：

单位：

序号	货物名称	规格 型号、材质	单位	数量	单价	合价	品牌	产地	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合计									

注：1、投标人须按采购货物清单顺序填报上表。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日





附件七：山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

采购人要求（用户填写）				投标人响应（投标人填写）			
配置序号	配置名称	技术规格指标	数量	数量	技术规格指标	技术指标偏离情况	备注
1							
2							
3							
4							
.....							

注:1、此表必须按要求填写，如缺此表按无效投标处理。

2、此表后须附设备主要技术指标、规格和性能、技术参数值的详细说明，并提供技术白皮书或其他证明材料等无法在线提供的作为佐证。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

附件八：山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

项目序号	项目名称	采购人要求	投标人响应
1	成交价		
2	交货时间		
3	付款方式		
4	安装验收		
5	培训		
6	质保		
7	其他条款		

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日



## 附件十：投标人资格证明文件（部分）

### 格式 1：投标人资信证明文件

投标人需提交 2023 年财务报表（报告）复印件或银行出具的有效的资信证明。

说明：

- 1、2023 年财务报表（报告）复印件需加盖本单位公章。
- 2、银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件（若资信证明注明复印件无效，需提交正本）。若提供的是复印件，山东大学招标采购管理中心保留审核原件的权利。
- 3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

## 格式 2：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

山东大学：

我公司在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策。（重大违法记录是指，投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 格式 3： 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附投标截止时间前近 6 个月（2024 年 2 月至 2024 年 7 月）任意一个月投标人依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或投标人认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料；

（1）投标截止时间前近 6 个月（2024 年 2 月至 2024 年 7 月）任意一个月投标人依法缴纳税收证明，例如税收完税证明、电子缴税付款凭证等（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（2）投标截止时间前近 6 个月（2024 年 2 月至 2024 年 7 月）任意一个月投标人依法缴纳社会保障金的证明材料，例如社会保险基金专用票据、社会保险个人权益记录单等；

（3）投标人认为其不属于依法缴纳税收/社保单位的书面声明文件及证明材料。

**格式 4：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**  
**（如履行合同的设备、场地、技术人员等）**  
**证明材料参考格式：**

履行合同所必需的的设备				
序号	设备名称	规格型号	数量	备注
说明：如无设备，填写“无”。				
专业技术能力				
序号	技术人员姓名	职称/岗位证书/学历证书	身份证号	备注

投标人名称（公章）：  
 法定代表人或授权代理人签字或盖章：  
 年 月 日

## 格式 5：投标人不存在关联关系声明

### 单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位：

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。

注：

- 1.如不提供本声明函，将作无效投标处理。
- 2.投标人应对其所声明内容的真实性负责。如投标人所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

投标人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

## 附件十一：执行政府采购优惠政策的证明文件

### 格式 1：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的投标人无需提供。

## 格式 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的项目采购活动提供本单位提供的服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年月日

注：不符合相应条件的投标人无需提供。

### 格式 3：环境标志产品明细表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价(元)	数量	小计(元)
1									
2									
3	...								
4	合计								

说明：

所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）内的品目，应附《中国环境标志产品认证证书》；并按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是环境标志产品，则不需填写本表。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

### 格式 4：节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	制造商	品牌	产 品 型号	节能标志 认证证书 号	节能产品 认证证书 有效 截止日期	价格		
							单价(元)	数量	小计(元)
1									
2									
3	...								
4	合计								

注：

1. 所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目，应附《国家节能产品认证证书》，并按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

2. 如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。此表可根据需要同格式扩展。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

## 格式 5：政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	制造商	品牌	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期
1						
2						
3						
...						

说明：1、政府采购强制节能产品根据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）内的品目确定。

★2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，且提供《国家节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月 日

附表：政府强制采购的节能产品品目清单、节能环境标志产品认证机构名录

附表 1、政府强制采购的节能产品品目清单

附表 2、参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

附表 1:

政府强制采购的节能产品品目清单

——摘自《节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19 号文件)

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	★ A0201060102 激光打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060104 针式打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
6	A020523 制冷空调设备		冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
		★A02052301 制冷压缩机	水源热泵机组 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)
			溴化锂吸收式冷水机组 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W) 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)

品目序号	名称		依据的标准	
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
9	★ A020609	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	★ A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013), 待 2019 年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量 ≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量 ≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
12	★ A020910	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★ A020911	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
15	★ A060805	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

品 目 序 号	名称			依据的标准
16	★ A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)

- 注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。  
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。  
3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附表 2:

参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录

——摘自《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》  
(2019 年第 16 号, 2019 年 04 月 03 日发布)

2-1 参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能(北京)认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能(北京)认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能(北京)认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信(北京)认证有限公司
10	A020618	生活用电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院(北京)检测认证有限公司

			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备 （电视机）	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有限公司
14	A031210	饮食炊事 机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗 阀			
18	A060810	淋浴器			

## 2-2 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司

符合政府采购优惠政策的证明材料